

## TINGMÄRGID

- v1 --- PROJEKTEERITUD MP MAKAABEL
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
- KILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
- PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
- KATASTRI PIIR
- RIIGITEEMAA KATASTRI PIIR
- OLEMASOLEV MP MAKAABEL KAITSETORUS
- PUURIMISKAEVIK



## MÄRKUSED:

- Ristumisel maanteega paigaldada kaablid kinnisel meetodil tee all min 1,5m sügavusele d110, 1250N kaablikaitsetorus. Haljasalal, olemasoleva maakaabli juures paigaldada kaablid min 1m sügavusele d110, 750N kaablikaitsetorus.
- Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhisele.
- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehnilise kirjelduse" viimase redaktsiooni peatükis - "Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.
- Riigiteemal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Tööd toimuvad riigiteel nr 11306, km 0.36.

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis  
Piirid seisuga jaanuar 2024.a. Lumikatte paksus 15cm

Address: HARJU MAAKOND RAASIKU VALD KALESKI KÜLA		Objekt: SAKA EPP-891439-1 TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	Töö nr. 24-G002
AMET	NIMI	<div>Gealus OÜ Tel. +372 5138451 mart@gealus.eu Registrikood: 16552517 Kutsetunnistus: 164285</div> <div></div>	Kuup. 22.01.2024.a.
Koostas	Hannes Sillard		Mõõtkaava Kaardi nr. M 1:500 63.763
Vastutab	Mart Kalm		Leht 1 Leht 1


Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus

<div></div> <div><b>KH ENERGIA</b></div>			Tellija Elektrilevi OÜ		Projekti nr. LC0434			
Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970			Töö nimi Saka, Kalesi küla, Raasiku vald, Harju maakond. Liitumine madalpingel		Joonise nr. EL-4-01			
Kontrollis	T.Roosna	01.2024			staadium	leht/lehti		Mõõtkaava
Projekteeris	A.M.Pärna	01.2024						
Faili nimi Asendiplaan			Joonise nimi Asendiplaan		TP	1/1	1:250	

M 1:50  
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
KESKLIIV 15cm (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE



MÄRKELINT  
PROJEKTEERITUD  
KAABEL