

haljasala taastada vastavalt joonisel toodule

min 0.50m

kaeviku laius

min 0.50m

murukülv

kasvupinnas 20 cm

väljakaeve kohtpinnas

tihenduskoefitsient 0,95

(lõpptagasihõõr)

algtäide 30cm toru laest

ülespoole

liiv või kivideta kohtpinnas

tihenduskoefitsient 0,95

tasanduskiht 15 cm

liiv või kivideta kohtpinnas

tihenduskoefitsient 0,95

min 0,20

min 0,20

De50/32

min 0,70

70...80°

märkelint

torustik De50 või De32

min 0.20m

tasanduskiht h=0,15

kaeviku sügavus /muutuv/

V1

FAIL	MÕÕTKAVA	FORMAAT
PlaksiVesi.dwg		A4

JV-VKV-01-2024				PLAKSI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS Muna-Mäe (18101:001:0031), Terra (18101:001:2430), Haraga (18101:001:0057) Haanja küla, Savioja (18101:001:0058), Tuulepesa (18101:001:1481), Kunnumäe (18101:001:3630) Plaksi küla, 25161 Kose-Käbli tee (18101:001:3560) Võru maakond				
KOOSTAJA	NIMI	ALLKIRI	KUUP	VEEVARUSTUSE PÕHIPROJEKT		STAAD	LEHT	MÕÖT
Tellija	Aare Eiche		17.01.2024			PP	VK-7-03	
Koostas	Jaan Vene		17.01.2024	KAEVIKU TÜÜPRISTLÕIGE		Jaan Vene Projektbüroo OÜ MTR.nr.EEP002286 Haavaniidu, Haanja küla, Rõuge valla 35101, Vorumaa Tel. 73 78887, Mob. 51 76263 jaanvene.projekt@gmail.com		