

Jrk nr	Kooskõlastuse andja	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse sisu / kokkuvõte	Kooskõlastuse originaali asukoht	Märkus
1	2	3	4	5	6
1	Elektrilevi OÜ	Kooskõlastus nr 9836905463 03.04.2024	<p>Kooskõlastatud tingimustel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <a href="https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm">https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm</a>. Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500.</li> <li>* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.</li> <li>* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.</li> <li>* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.</li> <li>* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.</li> <li>* Kooskõlastus kehtib üks aasta.</li> <li>* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.</li> <li>* Võrgu ümberhitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.</li> <li>* Elektrikilbi kaitsevööndis (2m) kaevata käsitsi. Trasside paigaldamisel arvestada perspektiivsete elektrikaablite ja liitumiskilpidega ning tagada nõuetekohane vahekaugusnende paigaldamiseks.</li> </ul> <p>Kooskõlastaja: Marge Kasenurm</p>	Digitaalselt	Tingimused arvestamiseks ja täitmiseks Ehitajale.

Jrk nr	Kooskõlastuse andja	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse sisu / kokkuvõte	Kooskõlastuse originaali asukoht	Märkus
1	2	3	4	5	6
2	ELA SA	Kooskõlastus nr KK2897 08.04.2024	<p>Kooskõlastatud tingimustel:</p> <p>Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.</p> <p>Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.</p> <p>Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <a href="https://elvi.elasa.ee/">https://elvi.elasa.ee/</a></p> <p>Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!</p> <p>Trassi rajamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne vahekaugus ELASA sidetrassist vähemalt 0,5m. Vajadusel täpsustada enne ehitustööde algust ELASA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel.</p> <p>Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.</p> <p>Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt.</p> <p>Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.</p> <p>Täiendav info telefonil +372 55609436.</p> <p>Käesolev kooskõlastus koostati 08.04.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 08.04.2026.</p> <p>Kooskõlastaja: Mirko Mittal</p>	Digitaalselt	Tingimused arvestamiseks ja täitmiseks Ehitajale.