

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Roadplan OÜ			Isiku- või registrikood 12432118
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Tiigi tn, 78	Sihtnumber 50410	Maakond Tartu maakond
	Telefon 503 7979	e-post info@roadplan.ee	
Kontaktisik	Nimi Triinu Kooskora		
	Telefon 528 9315	e-post triinu@roadplan.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Metsa tee Liimala küla Lüganuse vald Ida-Viru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 43701:001:0268	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Liimala küla Metsa tee teede ja tehnovõrkude projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asub Elektrilevi OÜ-le kuuluv 10 kV õhuliin.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui teede ja tehnovõrkude projektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+3725056891 | [Peep.Herm@elektrilevi.ee](mailto:Peep.Herm@elektrilevi.ee)

**Koostatud:** 26.01.2024  
**Kehtib kuni:** 26.01.2025