


86101:006:0063
Liiva



Ol.olev mast M6
Ehitada mastile korduvmaandus.

Lõigus mast M3 - LK238266:
 AXPk4G50
 MPL444730
 Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus
 L=11m (trass) / 25m (kaabel) / 13m (kaitsetoru)
 (paigaldussügavus 1,0m)

58601:001:0067
Rehe

1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 503410.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

- Enersenne AS poolt koostatud geodeetiliselt alusplaani (töö nr 251104G1). Koostamise aeg: 04.11.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.



Reg nr: 11445550
Telefon: 5260354
e-mail: roland.molder@enersense.com

Kontrollija:	Siim Holtsmann
--------------	----------------

Mõõtkava: M1:500/A4

Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN
------------------	--------------------

Muudatus: Ver 1