

## Jelena Sibul

---

**Saatja:** Jelena Sibul  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 30. november 2020 13:07  
**Adressaat:** 'KÜ Lasnamäe 18'  
**Teema:** FW: Täpsustustega

Tere.

Olen Teile väga tänulik tehtud tööde eest. Aktsepteerin 2019.a ettekirjutuse punktide 8 ja 10 täitmist. Punkt 7 on täidetud valesti, kuna ettekirjutus nõuab võtmeta avatavust. Nagu näitab kogemus, kaob võti kastist kiiresti. Punkt 4 täidetakse ainult tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimise osas, kuid pole kolme tuletõrjekapi remondi kohta teavet. Tegemata on punktid 5 ja 6.1.-3. ja 9. ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabub 01.12.21-1.12.22.

Püsige terved.

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**

Põhja päästekeskus

Jelena Sibul  
Põhja päästekeskus  
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Kontakt: +372 5196 7744, 458  
[jelena.sibul@rescue.ee](mailto:jelena.sibul@rescue.ee)

Erika 3, Tallinn



**From:** KÜ Lasnamäe 18 <[lasnamae18@gmail.com](mailto:lasnamae18@gmail.com)>  
**Sent:** Monday, November 30, 2020 12:04 PM  
**To:** Jelena Sibul <[Jelena.Sibul@rescue.ee](mailto:Jelena.Sibul@rescue.ee)>  
**Subject:** Tehtud tööd

Tere!

Kannan Teile ette meie poolt tehtud töödest vastavalt ettekirjutusele.

Suve lõpus paigaldasime koridoridesse ja evakuaatsiooni trepikotta (seal enne valgustid puudusid) uued "Tesatek" LED evakuaatsiooni valgustid, mille autonoomsus on 3 tundi. Valgusteid on kokku 40 tk.

Betoneerisime või lasime tulekindla vahuga kinni kõik avad elektrikilbi ruumis ja keldri soojussõlmes, kus asuvad ka tuletõrje veesüsteemid.

Paigaldasime tagumise evakuaatsiooni väljapääsu juurde spetsiaalse võtmekapi (ostsime TAMREX-ist) tagumiste väravate avamiseks ohu korral.

Tegeleme järgmiste ettekirjutustega.

Saadan Teile ka pildid tehtud töödest.

OLGE TERVE!!!

Tervitades

KÜ Lasnamäe 18

Enn Luhasaar

<tel:6381463>