

52001.001.1352
Keskpõllu

52001.001.1351
Valdi

52001.004.0249
Mäeotsa

52001.004.0016
16123 Hosby-Einbi tee

52001.004.0164
Teeristi

52001.004.0252
5200064 Siidküla tee



Tähistused

- Projekteeritava MP kaabellinn torus (X näitab kaabli arvu)
- Olemasolev MP kaabellinn
- Olemasolev MP õhulin
- Projekteeritava liitumisp
- Kinnisel meedil paigaldatav trassiosa
- Puumskaevik

X = 6543400
Y = 4705000

X = 6543350
Y = 4705000

Märkused:

1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 14655G, 2026 märts.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahedkaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödele juhinduda k.o. projekti, kehivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablit sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt		Täiendus	
Keskpõllu kinnistu 0,4 kv elektrivarustus, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Joonis nr	
LEONHARD WEISS		Elektripaigaldise plaan	
Projektants		Keio Aitaja	
Projekti juht		Keio Aitaja	
Kontrollis		Keio Aitaja	
E-posti aadress: leonhard.weiss.com		Töö nr	
Telefon: +372 601 2285		Mõõtkava	
Registrikood: 12083348		M 1:500	
		Staadium	
		Tööprojekt	
		Kest	
		EST	
		1	
		1	