



PÄÄSTEAMET

Kairi Lusik  
AS Taastusravikeskus Viiking  
kairi@viiking.ee

Teie 10.02.2026

Meie 12.02.2026 nr 7.2-2.4/1099-2

### **ATS häireedastuse jätkamise kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kairi Lusik

Päästeamet, läbi vaadanud AS Taastusravikeskus Viiking tegevdirectori Kairi Lusik 10.02.2026 a esitatud taotluse SPA Hotell Viiking (Sadama tn 15, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond) ehitisest tulekahjuteadete Häirekeskusesse edastamise jätkamiseks, ei kooskõlasta häireedastuse jätkamist eelnimetatud aadressil paiknevast ehitisest.

Kooskõlastamisest keeldumisel on arvestatud asjaoluga, et siseministri 07. 01. 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 (siseministri 03.11.2025 määruse nr 33 sõnastuses) loetelus ei ole enam majutushooneid. Samuti ei kuulu ehitis erandite loetellu - ehitised, mille puhul Päästeamet saab kaaluda ATeSi jätkuvat edastust Häirekeskusesse, on ehitis, mis on ise või selles paiknev vara on arhiiv, muuseum, muu riiklikult olulise väärtusega ehitis, elutähtsa teenuse osutamiseks vajalik ehitis või suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte ehitis, kui selle ettevõtte ohualasse jääb elamupiirkond.

Hoone valdaja edasised tegevused:

- Hoone tulekahju korral tegutsemise plaani ning vajadusel ka ATS dokumentatsiooni uuendamine hiljemalt 1. juuliks 2026.
- Hoones viibivate inimeste teavitamine ja juhendamine lähtuvalt uuenenud tulekahju korral tegutsemise plaanist.
- Vajadusel uute kokkulepete tegemine häireedastusteenuse osutaja ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldajaga (leping, häireedastusseadmega seonduvad tegevused, kleebise eemaldamine keskseadmelt jne).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jaanso

Ohutusjärelevalve büroo nõunik

Lääne päästkeskus

+372 5029972

jaak.jaanso@paasteamet.ee