

24501:001:0192
Lõunakivi

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus 11258 Ellandvahe tee KM 1.38-2.5 lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.

24504:008:0383
Kassiallika



24504:008:0251
Mooni

24504:008:0385
Kassisaba

24504:008:0252
Paraspõllu

24504:008:0783
Nigulamäe

24504:008:0735
11258 Ellandvahe tee

Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Töö nr: IH/24/011 Joon nr: 001/5(11) Mõõtkava: 1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan			