



TERVISEAMET

Marlene Leopard
Loomelind OÜ
info@loomelind.ee
Mõisavahe 34c
50708, Tartu maakond

Teie 03.02.2025 nr 9.3-2/25/904-1

Meie 17.02.2025 nr 9.3-2/25/904-4

Haridusasutuse terviseohutuse hinnang, Loomelind OÜ

OÜ Loomelind (registrikood 14739602; asukohta aadress Mõisavahe tn 34c, 50708, Tartu maakond; telefon (+372) 5557 8353; e-post info@loomelind.ee) esindaja Marlene Leopard on esitanud hinnangu taotluse koolieelse lasteasutuse uuele tegevuskohale, asukohta aadressiga Rebase tn 1, 50104 Tartu.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- joogivee analüüside tulemused;
- valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- asutuse projekt;
- töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- rahvatervise seadus;
- nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitstenõuded koolidele“;
- sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitstenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitstenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitstenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;
- sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitstenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitstenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et OÜ Loomelind kasutatavad ruumid ja ruumide sisustus aadressil Rebase tn 1, 50104 Tartu vastavad kehtivatele tervisekaitseõuetele.

Terviseamet leiab, et OÜ Loomelind koolieelse lasteasutuse maa-ala ja ruumide sisustus aadressil Rebase tn 1, 50104 Tartu vastavad kehtivatele tervisekaitseõuetele, kuid kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses järgnevad puudused:

- Majatehnik OÜ esitatud sundventilatsiooni hinnangu (Teatise) järgi ei vasta rühmaruumides õhuvahetus kui ka müratasemed standardis EVS 906:2018 esitatud normidele, mistõttu ei ole tagatud määruse nr 131 § 3 lg 4 kohane piisav õhuvahetus. Õpperuumide aknad olid avatavad, mis võimaldavad teostada regulaarselt tuulutamist.

Lubatud rühmade arv tegevus kohas **2**

Lubatud laste arv rühmas: **16 ja 16 (kokku 32)**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk

vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk +372 5593 7141

liis.kukk@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.