



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 21.02.2024 nr 8-4/7647/2024-6

Meie 13.03.2024 nr 7.2-3.4/1019-2

**Paikuse alevi Jõekalda tee 15, Jõekalda
tee 15a, Jõekalda tee 15y, Jõekalda tee 11
ja Vabaõhulava kinnistu osalisest
detailplaneeringust**

Austatud Maire Nigul

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Linnak OÜ koostatud töö nr 2312 Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Jõekalda tee 15, 15a, 15y, 11 ja Vabaõhulava kinnistu osalise detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Planeeringu tehnovõrkudega joonisel ei ole tuvastatavad planeeringu seletuskirjas viidatud hüdrantide asukohad ja kaugused. Kaugused veevõtukohani mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavat teed.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee