



PÄÄSTEAMET

Taniel Vain  
Harku Vallavalitsus  
harku@harku.ee

Teie 06.11.2023 nr 12-1/338-32

Meie 28.11.2023 nr 7.2-3.1/7119-4

**Harku vald Kumna küla Metsaküla tee  
1, Metsaküla tee 1a, Metsaküla tee 5,  
Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee L3  
maaüksuste ning lähiala  
detailplaneeringu kooskõlastamata  
jätmise otsus**

Austatud Taniel Vain

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Harku vald Kumna küla Metsaküla tee 1, Metsaküla tee 1a, Metsaküla tee 5, Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee L3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Kütke küla Metsaküla tee 6 ja 6a ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine Metsaküla tee 1, Metsaküla tee 5, Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee 3 kinnistute osas, sooviga muuta krundi piire, täpsustada olemasolevate elamumaa kruntide hoonestusala ning suurendada ehitistealust pinda.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgneval põhjusel:

- 1) Väline kustutusvesi lahendamata. 07.11.2023 kooskõlastamata jätmise otsus oli välja toodud: „Kui Harku Vallavolikogu otsusega 29.04.2009 nr 44 kehtestatud tuletõrje veemahutid asuvad kaugemal kui 200m, tuleb detailplaneeringu alasse näha ette nõuetekohane veevõtukoht.“ Antud juhul nähtub, et kaugus viidatud hüdrantist kuni Metsaküla tee 5 hoone sissepääsuni on ligi 300 meetrit ning Metsaküla tee 1 hoone sissepääsuni ligi 220 meetrit. Lahendada vastavalt 07.11.2023 märkusele ning Siseministri määrusele nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Martin Õunapuu  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus  
+372 53325972  
martin.ounapuu@rescue.ee