


M 1:250

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 508900.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4839-1 ja LC4839-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, põllul min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Vareme kinnistu liitumine madalpingel, Heinasoo küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ			
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC4839-1			
<div> CONNECTO <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>		Projekteeris	Egert Siigur		17.02.2026					
		Kontrollis	Egert Siigur				Möötkava	1:500	Leht	Lehti
							Stadium	TP	1	1