Mast asendada: paigaldada uus puitmast (11 m, kl4, KRE).
Mastile paigaldada tugi (12 m, kl4, KRE).
Paigaldada nurgatraavers.
R/b toed demonteerida.

Masti riigel 200x1500 mm, sügavus h=0,6 m
Toe kinnituskoht:
- 0,6 m tipust,
- mastist pinnases 6 m,
Toe vundament d=450 mm

joon. 001-13

Mast ja tugi asendada: paigaldada uus puitmast (11 m, kl3, KRE) ja tugi (11 m, kl3, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.
Kasutada masti 132 demonteeritavat masti ja tuge.

Toe kinnituskoht:
- 0,6 m tipust,
- mastist pinnases 4,5 m.

Olemasolev betoonmast.
Paigaldada rõhttraavers.
Mastile rajada maandus (R≤25 Ω).

Olemasolev betoonmast.
Paigaldada rõhttraavers.
Mastile rajada maandus (R≤25 Ω).

Paigaldada uus puitmast (11 m, kl 4, KRE) ja uued tõmmitsad (Fe 25 - 2 kmpl.).
Paigaldada nurgatraavers.
R/b tugi demonteerida.

Tõmmitsate kinnituskoht:
- max 0,2 m tipust,
- mastist pinnases 6 m
Tõmmitsa ankur d=450 mm.

Projekteeritud õhuliin 3x BLL-99 (L_{trass}=5840 m).
(Mast M70 kuni 132)

Olemasolev betoonmast.
Paigaldada rõhttraavers ja sädemikud.
Mastile rajada maandus (R≤25 Ω).

Olemasolev puitmast ja -tugi asendada - paigaldada uus mast (11m, kl4, KRE) ning tugi (12m, kl4, KRE)
Lisaks paigaldada täiendav tugi (12 m kl4, KRE) masti 133 suunas.
Paigaldada ankrutraavers (SH70+71) ning tõmbisolaatorid (SDI90 280 - 6 tk.)
Mastile paigaldada riigel (200x2000 mm), sügavus pinnases 1,0m
Tugedele paigaldada vundament (D=600 mm).

Demonteeritav mast ja tugi paigaldada r/b masti 127 asemele.

126
127
128
129
130
131
132

100m
93m
97m
96m
88m
122m
114m
34°
20°
27°

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
52801:001:0084

Tatra maardla 4
52801:001:0214

Valgeristi
52801:001:0005

Ristiku
52801:001:0417

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

D	Olemasolev drenaaz
S	Olemasolev sidetrass
	Olemasolev 15 kV õhuliin
	Rekonstrueeritav 15 kV õhuliin
	Projekteeritud 15 kV õhuliinimast koos toega
	Projekteeritud 15 kV õhuliinimast
	Projekteeritud 15 kV õhuliinimasti tõmmits
	Kinnistu piir
	Maantee kaitsevöönd

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 08.04.26
		Reg nr: 11445550	Töö nr: IP9127
Töö nimetus:	Tartu - Nõo ja Tartu - Rõhu 15 kV F rekonstrueerimine Tööprojekt Tartu linn, Kambja vald, Nõo vald, Tartu maakond	Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Joon nr: 001-14
			Mõõtkava: 1:2000 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Tarmo Laur	