

## Anneli Antsman

---

**Saatja:** Gert Üprus <112oismae@gmail.com>  
**Saatmisaeg:** teisipäev, 16. märts 2021 11:09  
**Adressaat:** Anneli Antsman  
**Teema:** Re: Päästeamet vastuskiri 04.02.2021

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Ettekirjutuse punktile 12 palume pikendust kuni 31.12.2022.

Lugupidamisega  
Gert Üprus  
KÜ Öismäe tee 112 juhatus

Sent from my iPhone

On 15. Mar 2021, at 09:15, Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee> wrote:

Tere

Täna, fotod kätte saadud. Ettekirjutuse p 7 ja p 8 loeme täidetuks. Ettekirjutuse punkt 9 kohustus tagama A-klassi ehitisesisese tuletõrje veevärgi lahenduse olemasolu, mis tagaks tuletõrje voolikusüsteemi ühendamise võimaluse tuletõrje tehnikaga.

**Palun tagasisidet ülejäänud punktide: 3, 5, 9 ja 10 osas.** Praeguse seisuga täidetud punktid 1, 2, 4, 6, 7, 8. Punkt 11 ettekirjutuse täitmise pikendatud tähtaeg saabub 01.01.2023.

**Soovite punkt 12 pikendamist, kuid mis tähtajani pikendamist soovite, seda Te ei kirjutanud.**

Selgitan, et ettekirjutuse täitmise tähtaeg saabus 01.03.2021, pikendada saab enne täitmise tähtaega saabunud ettekirjutusi pikendamise taotluse alusel. Palun saatke kiiremas korras korteriühistu ajaline hinnang, mis ajani ettekirjutuse punkt 12 pikendust soovite (kas näiteks 31.12.2022?)

Lugupidamisega,

**Anneli Antsman**  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
mob: +372 5866 7703  
[Anneli.Antsman@rescue.ee](mailto:Anneli.Antsman@rescue.ee)

### **PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | 10416 Tallinn  
[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)  
<http://www.facebook.com/paasteamet>

<image015.png>