

24504:008:0814  
Seene tn 6

24504:008:0817  
Jõelähtme tee 7a

Paigaldus mahasõidu all kinnisel meetodil kaablikaitsetorus  
D160, 1250N, 1,5m sügavusele.

24501:001:0776  
Jõelähtme tee 7

24504:008:02  
Sõõdahoold

24504:008:0302  
Jõelähtme tee 5

11109 Jõelähtme-Kostivere teega KM 2.26 ristumisel paigaldada KP maakaabel kaablikaitsetorus D160, 1250N, kinnisel meetodil 1.6 m sügavusel. Vaata ristmevälja joonis 003/2.

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35 AJ16422 kuni olemasoleva KP maakaablini 94184 ning muhvida kokku. L=628 / 636 m (trass/kaabel). Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil 1.2 m sügavusel. Kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N (L=80m)

24504:008:0272  
Jõelähtme tee 3

Paigaldus mahasõidu all kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N. Ristumisi vaata jooni 003/4.

24504:008:0804  
Jõelähtme tee 10

24501:001:0387  
Jõelähtme tee 1

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x50+25 AJ16422 kuni Kostivere farm I alajaamani (tarbija ühenduse taastamine). Loo elekter on paigaldanud reservtoru kuni Jõelähtme teeni. L=518 / 533 m (trass/kaabel). Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil 1.2 m sügavusel.

24501:001:0457  
Jõelähtme tee 8a

24504:008:0666  
Jõelähtme tee 2

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Joon nr: 001/8(10)	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava: 1:500 (A1)