



TRANSPORDIAMET

Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee
Kesk tn 32
61507, Elva vald, Elva, Tartu
maakond

Teie 13.08.2026

Meie 24.08.2026 nr 7.1-2/26/14272-2

**Elva vald Kulli küla Rehe maaüksusele
rajatava puurkaevu ehitusteatis
kooskõlastamine**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Elva valla Kulli küla Rehe kinnistu (katastriüksuse tunnus 66601:008:0425) puurkaevu ehitusteatis. Projekteeritud kaevu kavandatakse riigitee 22160 Elva-Rannu tee km 10,40, ca 15 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 2 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (Veeseadus § 154 lg 3).

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatis nr 2611201/19997 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt Inpromeid OÜ tööle nr 439 „*Puurkaevu ehitusprojekt nr 439. Rehe, Kulli küla, Elva vald, Tartu maakond, 66601:008:0425*“.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole kaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: puurkaevu ehitusprojekt nr 439

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee