



Saue Vallavalitsus

KORRALDUS

Saue linn

19. märts 2025 nr 227

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevumeistrid OÜ (registrikood 12521431) esitas 02.02.2025 Saue Vallavalitsusele puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse (registreeritud dokumendihaldussüsteemis numbriga 7-9/2162) Saue valda Vansi külla **Männimäe AÜ 1** kinnistule (katastritunnus 29705:011:0010; 100% elamumaa). Rajatava puurkaevu eesmärgiks on olemasoleva aiamaa (ehitisregistrikoodiga 116057871) tarbeveega varustamine. Kavandatavaks veevõtuks on märgitud 3 m³ ööpäevas ja puurkaev on mõeldud teenindama 4 inimest. Kinnistu omaniku ning Saue Vallavalitsuse vahel on 09.10.2018 sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni leping nr 12-2.15/680/2018.

Balti Puurkaev OÜ (registrikood 11461448) esitas 06.03.2025 Saue Vallavalitsusele puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse (registreeritud dokumendihaldussüsteemis numbriga 7-9/2309) Saue valda Kibuna külla **Kaku AÜ 42** kinnistule (katastritunnus 29704:015:0260; 100% elamumaa). Rajatava puurkaevu eesmärgiks on aiamaa kastmine. Kavandatavaks veevõtuks on märgitud 0,25 m³ ööpäevas ja puurkaev on mõeldud vaid kastmisveeks. Kinnistu omaniku ning Saue Vallavalitsuse vahel on 22.12.2024 sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni leping nr 12-2.15/32/2024.

Geomente OÜ (registrikood 12702724) esitas 12.03.2025 Saue Vallavalitsusele puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse (registreeritud dokumendihaldussüsteemis numbriga 7-9/2463) Saue valda Tabara külla **Vahtramäe** kinnistule (katastritunnus 51802:002:0374; 100% maatulundusmaa). Rajatava puurkaevu eesmärgiks on planeeritava elamahoone tarbeveega varustamine. Kavandatavaks veevõtuks on märgitud kuni 2 m³ ööpäevas ja puurkaev on mõeldud teenindama 5 inimest. Saue Vallavalitsus on 19.02.2025 väljastanud korralduse nr 137 „Projekteerimistingimuste andmine Tabara külas Vahtramäe kinnistul“, seletuskirja 3.1 punkti alusel tuleb veevarustus lahendada rajatava puurkaevu baasil.

Ehitusseadustikus¹ on sätestatud, et puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, kes arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Rajatava puurkaevu asukoha valikul on arvestatud Saue Vallavolikogu 24. november 2022. aasta määrusega nr 32 „Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 kinnitamine“.

Ehitusseadustiku¹ § 124 lõike 3 ning Saue Vallavolikogu 25. jaanuari 2018. aasta määruse nr 9 „Planeerimiseseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas“ § 7 punkti 6 alusel, annab Saue Vallavalitsus

korralduse:

1. Kooskõlastada rajatava puurkaevu asukoht järgmistele Saue vallas asuvatele kinnistutele:
 - 1.1 Vansi külla **Männimäe AÜ 1** kinnistule (katastritunnus 29705:011:0010);
 - 1.2 Tabara külla **Vahtramäe** kinnistule (katastritunnus 51802:002:0374)

2. Kooskõlastada kastmisvee otstarbega rajatava puurkaevu asukoht Kibuna külla **Kaku AÜ 42** kinnistule (katastritunnus 29704:015:0260).
3. Puurkaevu sügavus nimetatud kinnistutel võib ulatuda maksimaalselt Siluri Ordoviitsiumi kihistuni, et vähendada Saue valla ühisveevärgi puurkaevude reostusriske. Kui puurimistöode käigus selgub, et kaev on vaja rajada sügavamale, siis on vajalik võtta Keskkonnaametist ja kohalikult vee-ettevõtjalt (Aktsiaselts KOVEK) kirjalikult nõusolek ja põhjendada sügavamad kaevu puurimispäeviku alusel.
4. Korralduse peale võib 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest esitada Saue Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Laisk
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Kirsti Saar
vallasekretär