

Saatja: Andres Lavrenov <andres.lavrenov@rmk.ee>
Saatmisaeg: 26.01.2024 09:39:41
Adressaat: Urmas.Joesaar@elering.ee
Teema: Truup ojale - Lääne-Virumaa_Eling
Manused:

Teie 09.01.2024

Meie 26.01.2024 nr 3-1.1/2024/112

Urmas Jõesaar
Eling AS

Truup ojale - Lääne-Virumaa_Eling

Austatud Urmas Jõesaar

Kitsendusi truubi rajamiseks/ehitustegevuseks viidatud asukohas ei ole. Selleks et vältida üleujutusi ja tagada truubi läbilaskevõime, tuleb truup tuleb dimensioneerida, st arvestada truubi parameetrite valikul veejuhtme valgalaga, vooluhulkadega ja voolukiirustega. Plasttruubi kasutamisel peab truubi rõngasjäikus olema vähemalt Sn8. Truubi pikkusel arvestada tehnika parameetritega millega truup ületatakse. Ehituslikult jälgida tüüpjooniseid 2019 (lk 52-63):

<https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussüsteemid#maaparandusrajatiste>

RMK Lääne-Virumaa metsakond kooskõlastab antud truubi paigaldamise eespool määratud tingimustega.

Lugupidamisega

Andres Lavrenov
metsaülem
metsaosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
5050991
andres.lavrenov@rmk.ee