



TRANSPORDIAMET

Viimsi Vallavalitsus  
info@viimsivv.ee  
Nelgi tee 1  
74001, Harju maakond, Viimsi vald,  
Viimsi alevik

Teie 17.11.2025

Meie 25.11.2025 nr 7.1-2/25/19482-2

**Tammneeme küla Katku-Miku kinnistu  
madalpingel elektriliitumise ehitusteatise  
kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Viimsi valla Tammneeme küla Katku-Miku kinnistu (katastritunnus 89001:003:2360) madalpingel elektriliitumise ehitusteatise nr 2511201/54613 (menetlus nr 522136).

Asendatav madalpingeõhuliini rippkeerdkabel ja asendatav puitmast M7 koos tugelega (edaspidi tehnovõrk) asub riigitee nr 11250 Tallinna-Viimsi-Randvere tee km 12,88–12,90 kaitsevööndis.

Ehitusteatis on 0,4kV õhuliin (EHR kood 221497381) ehitamiseks.

Ehitusteatise aluseks on „*Katku-Miku kinnistu elektriliitumine madalpingel, Tammneeme tee L5,7, Randvere tee 103, Tammneeme küla, Viimsi vald (projektikood JT3219)*“ projekt (AS Elektritsentrum, töö nr 25026).

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3, **kooskõlastame** ehitusteatise ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt ehitusteatise aluseks olevale projektile.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
2. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
3. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
4. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
5. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat välja andmise kuupäevast. Kui ehitusteatist ei ole selleks ajaks teavitatuks loetud, siis palume Transpordiamet kaasata uuesti ehitusteatise või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee