

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
SPETSIFIKATSIOON					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
Mätta tänav					
Tänavavalgustus					
1	Tänavavalgustus	VIZULO Colibri CL 010 730 L22 A006 CBK ZH2	tk	5	valgusti varustada eraldi 10kV liigpingepiiriku ja ZHAGA pesaga
2	Metallmast h-6,0m	A106SK (must RAL 9005)	tk	5	
3	Jaland koos kaitsekummiga	RBJ-3 + 235/126K	tk	5	
4	Ühenduskomplekt masti koos kaitsmega	ENOST PEM1854	kompl	5	
5	Kaabel	AXPK 4G16	m	145	
6	Kaabel	XPJ 3G1,5	m	30	
7	Kaabli otsastuskinnas 1kV	SBO4.1 4x6-50mm ²	tk	10	
8	Kaablikaitsetoru	D-75mm 750N(roheline)	m	130	
9	Kaablikaitsetoru	D-75mm 1250N	m	10	
10	Kaabliohulint		m	120	
11	Maanduspaigaldis	Rm<30 oomi	kompl	2	
12	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: 23030534

Töö nimetus: Mätta tänava rekonstrueerimine

Ehitise aadress: Mätta tänav, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond

Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt