



**PÄÄSTEAMET**

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

28.11.2017 nr 7.2-6.3/2322

01.11.2017. a toimunud tuleohutusülevaatusel sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kuuluva haiglahoone ruumides ja territooriumil aadressiga N. Lunin 6, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3178-2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – **sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478), L. Puusepa 1a, Tartu linn Tartu maakond** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

### **1. Koostada N. Lunini 6 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et N. Lunini 6 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral, kinnitatud 10.05.2012. a.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

**Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.**

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

**2. Tihendada hoone elektri peakilbiruumi kaablite läbiviik seinas mittepõlva materjaliga.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

*Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.*

Paikvaatlusega tuvastati, et elektrikilbiruumis kaablite läbiviik seinas ei ole täidetud mittepõlva materjaliga.

**Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.**

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) eurot.

**3. Varustada suitsueemaldussüsteemi käivitusnupud rakendatavate seadmete asukoha informatsiooniga (skeem, nimetus vms.).**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 32 lg 1.

*Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.*

Paikvaatlusega tuvastati, et suitsueemaldussüsteemi käivitusnuppude juures puudub rakendatavate seadmete asukoha informatsioon.

**Täitmise tähtaeg: 15.01.2018.**

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2322.”

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [tmktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:tmktartu.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Gennadi Apevalov

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

+372 733 7336

[gennadi.apevalov@rescue.ee](mailto:gennadi.apevalov@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, [kliinikum@kliinikum.ee](mailto:kliinikum@kliinikum.ee).