

Vahtrametsa  
51802:002:0560

Uuetoa  
51802:002:0559

Ristumine 11175 Viruküla-Padise tee km 7,23  
Tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m  
Vt leht 021 joonis RV-8

11175 Viruküla-Padise tee  
51802:002:0242

Uuetoa  
51802:002:0561

Asendada paljasjuhtmeline õhuliin 3xAS-25  
õhukaabelliiniga 3xBLL-62 alates mast M125 kuni  
mastini M3; L(trass/kaabel)=180/185m

Asendada r/b toega r/b mast samas asukohas uue puidust masti ja toega  
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5,5m kaugusele  
Mastile taaskinnitada mastalajaam AJ Pisangu koos jaotuskilbi ja madalpinge õhuliinidega

Larvi-Uuepere  
56202:002:0282

Asendada paljasjuhtmeline õhuliin 3xAS-35  
õhukaabelliiniga 3xBLL-62 alates mast M162 kuni  
mastini M16; L(trass/kaabel)=1780/1840m  
Õhukaabelliini tunnuseks KPL226945

Asendada r/b mast samas asukohas uue  
puidust mastiga, mast kl4; kreo im; H=12m

Ristumine riigitee nr 11175 Viruküla-Padise tee km 11,12  
tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m  
Vt leht 021 joonis RV-9

Larvi-Uuepere  
56202:002:0281

#### STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-36 TINGMÄRGID:

- Proj. keskpinge õhukaabel
- Proj. maanduspälgaldis
- Proj. õhuliini mast
- Proj. õhuliini masti tugi
- Proj. õhuliini masti tõmmis
- Metsa ja võsa raadamine (kaitsevööndi ulatuses)

- Katastrirüksuse piir
- Oi. olev madalpinge õhuliin
- Oi. olev madalpinge maakaabel
- Oi. olev keskpinge õhuliin
- Oi. olev keskpinge maakaabel
- Oi. olev veetrass
- Oi. olev drenaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevaliile 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 30.04.2024	
			MTR: TEL002388		Töö nr: 24-36	
			Reg. nr: 12688801		Joonise nr: 017	
Töö nimetus:		Riisipere-Saia keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Metslõugu, Kõbru ja Siimika küla, Saue ja Lääne-Harju vald, Harju maakond. IP6993. Tööprojekt.		E-mail: jaanus@stromtec.ee		Mõõtkava: M1:500/A2
Joonise nimetus:		Asendiplaani vaade 16		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935		
				Kontrollis: Jaanus Kalsoja		