



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 04.12.2023 nr 6-1/24-1

Meie 19.12.2023 nr 7.2-3.4/2741-4

Laadi külas Ruusamäe detailplaneering kooskõlastamiseks

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Planeeringu tuleohutuse osas päästetehnika manööverdamiseks umbteede lõpus planeeritakse 12x12 meetrit platsid, mis asuvad hoonestusallas ja mille vahetus läheduses planeeritud ehitis. Standard EVS 812-7:2018 kohaselt on oluline, et tulekahju korral oleksid tingimused hoones ja selle ümber korraldatud nõnda, et päästemeeskond saaks teha tõhusat pääste- ja kustutustööd, ilma et inimesed ja päästemeeskonna kasutatav varustus ja päästesõidukid sattuksid asjatult ohtu. Manööverdamisplatsid tuleb planeerida selliselt, et oleks tagatud eelpool mainitud tingimused. Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.

2. Veevõtukoha rajamisel tuleb lähtuda kehtivast Siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ mitte võtta aluseks standard EVS 812-6:2012/A2:2017. Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee