



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee
Jaama tn 1
90302, Pärnu maakond, Lääneranna
vald, Lihula linn

Teie 05.02.2024

Meie 06.02.2024 nr 7.1-2/24/1971-2

Lääneranna valla Kirbla küla Kõrtsi puurkaev, menetlus nr 414114

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Lääneranna valla Kirbla küla Kõrtsi kinnistu (kat tunnus 43001:001:1240) puurkaevu ja veetorustiku ehitusloa eelnõu. Ehitisi planeeritakse riigitee 16198 Kasari vana silla tee km 0,9, vähima kaugusega ca 39 m kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Puurkaevu ega veetrassi asukoht ei jää riigiteede kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda vaid Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt eeltoodust kooskõlastame ehitusloa eelnõu 2411271/01019 vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-390.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee