

KATSEPROTOKOLL NR. TA2615745-BT
Lehekülg nr: 1 (1)
Väljastamise kuupäev: 06.07.2026

Analüüside tellija		
Aromella OÜ		
Postiaadress	Saatedokumendi nr	
Tallinna mnt 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald	Kontaktisik	Ülle Salmu
48103 Jõgevamaa	Telefoni nr.	58425731

Uuritav materjal	Proovi nr	Proovivõtu koht	
Joogivesi	1	Tootmishoone söögituba V 73 10:30	
Joogivesi	2	Köögiljude ettevalmistamise ruum K 25 10:55	
Proovivõtja kliendi andmetel	Ülle Salmu Nr.2110/22	Saabumise kuupäev	03.07.2026 12:50
Proovivõtu kuupäev/kellaaeg	03.07.2026	Uurimise eesmärk	enesekontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	03.07.2026-06.07.2026

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr		Ühik	Meetod
	1	2		
Kolooniate arv 22 °C	0	0	arv/ml	EVS-EN ISO 6222:2001
<i>Escherichia coli</i> MPN meetodil vees	0	0	arv/100 ml	EVS EN ISO 9308-2:2014
<i>Coli</i> -laadsed bakterid MPN meetodil vees	0	0	arv/100 ml	EVS EN ISO 9308-2:2014
Soole enterokokid	0	0	arv/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002

Kinnitaja:

Mikrobioloogia osakonna juhtivspetsialist	Piret Põltsama	Allkirjastatud digitaalselt
--	----------------	-----------------------------

Saadetud e-postiga	ylle.salmu@aromella.ee
---------------------------	------------------------

Tulemused kehtivad esitatud proovide kohta. Labor ei vastuta proovivõtu ja kaaskirjal esitatud andmete õigsuse eest. Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori loata.