



Tingmärgid	Kirjeldus
●	Lihtlüliti, 230V, sùvistatav
●	Veksellüliti, 230V, sùvistatav
✕	Ristlüliti, 230V, sùvistatav
●	Grupilüliti, 230V, sùvistatav
⊗	Pinnapealne LED-plafoon
⊗	Sùvistatud LED spotvalgusti
⊗	Pinnapealne LED-plafoon IP44, seinavalgusti

MÄRKUSED

- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
- Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide. Keskkohat avadest ja seinte sisenurkadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
- Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
- Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
- Niisketes ruumides ja väljas paiknevad valgustid ja lülitid peavad olema IP44 kaitseastmega.
- Harutooside täpsed asukohad ja arv määrab ehitaja kohapeal.

Projekteeris:	Juri Kurganov		Projekt:	Kirsiaed arenduse II etapi tugevvoolu projekt		Töö nr/Töö tähis
Kontrollis:	Juri Kurganov					EP2239
Kinnitas:	Juri Kurganov					Staadium:
			Aadress:	Sepikoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa		Põhiprojekt
			Osa:			Joonis:
			Joonis:	Valgustus kolmas variant		EL-5-09
						Mõõtkava:
						Kõide:
						A3
						Kuupäev:
						05.03.2023

KSM Projekt OÜ



Lilleherne tee 5, Tallinn
Harjumaa, Eesti Vabariik
Tel: +372 512 4286
E-post: info@ksmprojekt.ee

Reg.nr. 14600790
MTR nr. TEL003380