



Tingmärgid	Kirjeldus
	Lihtlüliti, 230V, süvistatav
	Veksellüliti, 230V, süvistatav
	Ristlüliti, 230V, süvistatav
	Grupilüliti, 230V, süvistatav
	Pinnapealne LED-plafoon
	Süvistatud LED spotvalgusti
	Pinnapealne LED-plafoon IP44, seinavalgusti

MÄRKUSED

- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
- Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide. Keskkohat
- Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
- Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
- Niisketes ruumides ja väljas paiknevad valgustid ja lülitid peavad olema IP44 kaitseastmega.
- Harutooside täpsed asukohad ja arv määrab ehitaja kohapeal.

Projekteeris:	Juri Kurganov		Projekt: Kirsiaed arenduse II etapi tugevvoolu projekt	Töö nr/Töö tähis EP2239		
Kontrollis:	Juri Kurganov			Staadium:	Põhiprojekt	
Kinnitas:	Juri Kurganov			Joonis:	EL-5-06	
			Aadress:	Sepikoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa		
KSM Projekt OÜ	Lilleherne tee 5, Tallinn Harjumaa, Eesti Vabariik Tel: +372 512 4286 E-post: info@ksmprojekt.ee	Reg.nr. 14600790 MTR nr. TEL003380	Osa:	Mõõtkava:		
			Joonis:	Valgustus suur maja	Kõide:	A3
					Kuupäev:	05.03.2023