



Tingmärgid

- 1 – Puidujäätmed (2750 m²)
- 2 – Mineraaljäätmed (mittepõlev) (5350 m²)
- 3 – Jäätmete hoiustamine konteinerites (3000 m²)
- 4 – Segapakend ja suurjäätmed (450 m²)
- 5 – Ehitus/lammutusjäätmed (450 m²)
- 6 – Pallitatud jäätmed (1000 m²); 6.1 - (250 m²)
- 7 – Prügikütus (350 m²)
- 8 – Sortimisjääk (350 m²)
- 9 – Käitlustehas
- 10 – Ohtlike jäätmete hoone (h=8 m, 500 m²)
- 11 – Olmeprügi ümberlaadimise ala (850 m²)
- 12 – Ehitus/lammutusjäätmed, ajutine hoiustamine (250 m²)
- 13 – Ehitus/lammutusjäätmed ja suurjäätmed, ajutine hoiustamine (250 m²)
- 14 – Eelsortimisala (ehitus/lammutusjäätmed (250 m²))
- 15 – Eelsortimisala (suurjäätmed) (250 m²)

- Sissepääs territooriumile
- Betoonmüür h=3000 mm
- Kinnistu piir
- Kuivhüdrant
- P Parkla

Märkused:

1. Juurdepääsuteed veevõtukohtadele ja ladustamise platsidele on laiuselt vähemalt 3,5 m ja kandevõimega 26 tonni.
- Ühe auna maksimaalne mõõt on 1000 m², maksimaalne ladustamiskõrgus on 4-5 m, maksimaalne kogus on 4000 m³.

3. Aunade omavaheline ohutusvahemaa on vähemalt 8 m.
4. Katastritunnus: 44601:001:0547 ja 44601:001:0548
5. Tuletõrje veevõtukoha min. maht 110 m³
6. Lahtioleku ajad ja kontaktid:

Esmaspäevast – reedeni kella 08.00. – 17.00.

Objektil 24/7 kaameratele vaade, ühendatud valveteenistusega

Ööpäevaringselt saab helistada töödejuhatajale TIMO MÄGI / +372 5886 2726

Ööpäevaringselt saab helistada transpordi- ja ehitusvaldkonnajuht TALIS VAHTRA / +372 5907 2277