



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 10.04.2026

Meie 16.04.2026 nr 7.1-2/26/6172-2

Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääreotsa kinnistu imbväljak

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Sääre küla, Sääreotsa (Reoveekanaliseerimine, Külmaveetorustik) kinnistu (80701:003:0789) elamu väliskanaliseerimise, ehitusteatise (menetlus nr 543089). Projekteeritud rajatised (biopuhasti ja veetoru) asuvad osaliselt riigitee nr 21175 Sääre majaka tee km 0,76-0,79 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 15,0 meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise nr 2611201/07810 ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks vastavalt Projekt OÜ Töö nr. TT26021 "SÄÄREOTSA Sääre küla, Saaremaa vald, Saare maakond KINNISTU VEEVÄRK JA REOVEEKANALISEERIMINE"

Ehitamisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimismõisted“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Seletuskiri, Asendiplaan, Lõige

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee