



PÄÄSTEAMET

AS Norwes Metal
info@norwes.ee

Teie 19.06.2020 nr KS/S 4.2-02-V1

Meie 19.06.2020 nr 7.2-2.3/3083-5

Taotluse rahuldamata jätmine

19. juunil 2020. aastal on laekunud Päästeameti Ida päästekeskusele AS Norwes Metal taotlus nr KS/S 4.2-02-V1, milles paluti 13.06.2018.a. ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1198 punktiga nr 4 kaasnenud sunniraha rakendamata jätta.

Adressaat on märkinud taotluses, et hoonetesse paigaldatud evakuatsioonivalgustuse teostusjooniste koostamine ja evakuatsioonivalgustuse valgustiheduse mõõtmine OÜ Leonid Noskov poolt on kavas tellida 2020. aasta septembris või oktoobris olenevalt töövõtja paika pandud ajakavast.

Punktiga nr 4 kohustati adressaati paigaldama metallitööstuse hoone, maalritsehhi ja büroohoone kasutusel olevate ruumide evakuatsiooni- ja väljumisteede ühiskasutuses olevatele aladele evakuatsioonivalgustuse 30.12.2018-ks. Punktiga nr 4 on kaasnenud sunniraha hoiatus 2600,00 (kaks tuhat kuussada) eurot.

4. juunil 2019. aastal ja 28. jaanuaril 2020. aastal on teostanud haldusorgan järelkontrollid ettekirjutuse 7.2-6.4/1198 punkti nr 4 täitmise üle ja on tuvastanud mõlemal korral, et punkt 4 on jäetud osaliselt täitmata ettekirjutuse dokumentaalse osa esitamise osas. Haldusorgan on võimaldanud alates 4.06.2019.a.-st kuni 11.06.2020.a.-ni esitada ettekirjutuse täieliku täitmise kinnitamiseks vajalikud dokumendid (evakuatsioonivalgustuse teostusjoonised ja süsteemi toimimisaja mõõtmise ja valgustiheduse mõõtmise aktid), kuid ühe aasta jooksul ei jõutud ettekirjutust lõplikult täita. (paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/1780-1 ja nr 7.2-5.4/265-1 ning kiri nr 7.2-2.3/3083-2)

Päästeameti Ida päästekeskus peab vajalikuks selgitada, et tegemist on jõustunud ettekirjutusega, mida ei ole vaidlustatud ja mis on õiguspärane ning seega on ettekirjutus adressaadile täitmiseks kohustuslik.

Eeltoodust lähtuvalt, tuginedes haldusmenetluse seaduse paragrahvile 54, jätab Päästeameti Ida päästekeskus rahuldamata AS Norwes Metal 19.06.2020.a taotluse nr KS/S 4.2-02-V1 18.06.2020.a. sunniraha tasumise teavituse nr 7.2-2.3/3083-3 kohta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1198 punkti nr 4 sunniraha rakendamata jätmise otsustamiseks.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi,

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee