



Tingmärgid projekteeritud:

10kV õhuliini vahetus

Asendatav mast

Asendatav toega mast

Mastitõmmits

Mastalajaam

Maandus

Demonteeritavad elemendid

Komplektalajaam

10 kV maakaabelliin torus

0,4 kV maakaabelliin torus

Liitumiskilp  
(punasega kilbi tegelikud mõõdud)

Jätkumuhv

0,4 kV õhuliini vahetus

Tingmärgid olemasolevad:

0,4 kV õhuliin

10 kV õhuliin

0,4 kV maakaabel

Sidetrass

Sidetrass

Drenaaž

Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus  
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist  
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)  
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele ([parnu@pta.agri.ee](mailto:parnu@pta.agri.ee))objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt						Tellija		
Hädemeeste-Metsaküla fiirdri rekonstrueerimine III etapp Hädemeeste vald Pärnu maakond						Elektrilevi OÜ		
Joonis						Joonise nr		
Asendiplaani koondvaade						IP6710-1		
Projekteeris	Karl M Põldsam		02.2024	+372 59002453	Mõõtkava	1:40000		
Kontrollis					Stadium	Tööprojekt		
Projekti juht					Keel	Leht	Lehti	
					EST	1	21	

LEONHARD WEISS

E-post [estonia@leonhard-weiss.com](mailto:estonia@leonhard-weiss.com)  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348  
EL10665798-0001