



PÄÄSTEAMET

/\*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Margus Ivask  
Elva Vallavalitsus  
elva@elva.ee

Teie 08.09.2025 nr 6-1/22-9

Meie 08.10.2025 nr 7.2-3.2/5536-1

### **Tännassilma külas Õhtu 2a detailplaneeringu kooskõlastamisest keelumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Elva vallas, Tännassilma külas Õhtu 2a kinnistu detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Planeeringu seletuskirja punktis 5.9.2 on kirjeldatud standardi EVS 812-6 leevenduse tingimusi, mida peale SIM 18.02.2021 a määrus nr 10 „**Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord**“ kehtima hakkamist enam kasutada ei saa sest kõrgem õigusakt määruse näol ei näe sellist võimalust ette.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Elva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee