



TERVISEAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee
Tallinna mnt 14
79513, Rapla

Teie 28.03.2025 nr 6-2/74-3

Meie 03.04.2025 nr 9.3-1/25/2351-2

Atla külas Kooli maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Kaasamise heale tavale ja Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ tuginedes esitasite Terviseametile seisukohavõtuks Atla külas Kooli maaüksuse detailplaneeringu algatamise kavatsuse. Kooli maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0640) kavandatakse tervikliku elamuala rajamist. Taotluse kohaselt on kavas maaüksuse jagamine elamu- ja neid teenindava taristu kruntideks, mis võimaldaksid kavandada kuus üksikelamut ning ühe ridaelamu.

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud Kooli maaüksuse detailplaneeringu algatamise kavatsusega ning esitab planeeringus arvestamiseks alljärgneva:

- Planeeringuala müratase peab vastama keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 kehtestatud normtasemetele.
- Siseruumide müratasemed ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud normtasemeid.
- Elamute veega varustamisel peab joogivesi vastama sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ nõuetele. Vajadusel kavandada ka veetöötlusseadmete paigaldamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Reelika Tammai
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Reelika Tammai
55572382 Reelika.Tammai@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574