



TEHNOSÜSTEEMIDE POOLT TEKITATAVA MÜRATASEME MÕÕTETULEMUSED

Töö nr M2525

OBJEKT: Korter

OBJEKTI AADRESS: Vormsi tn 18 korter 76

ALUS : EVS-EN ISO 16032:2024

Tehnosüsteemide müratase vastab standardis nõutule.

TÖÖ KOOSTAS: Genner Niineorg mõõtetehnik, 05.12.2025

TÖÖ KINNITAS: Genner Niineorg mõõtetehnik, 05.12.2025

töö kinnitaja allkiri

TELLIJA: Tallinna Erihoolekande- ja Rehabilitatsiooniteenuste Keskus

tellija allkiri, kuupäev

Õhukeskus OÜ
Tammiku tee 20 Laulasmaa
76702 Lääne-Harju vald
Telefon: +372 53464621
e-mail: õhukeskus@gmail.com



Mõõtetulemuste protokoll nr: M2525	MÜRATASEME MÕÕTMINE	
Objekt: Korter	Mõõtis: Genner Niineorg	
Aadress: Vormsi tn 18 korter 76		
Kasutatud metoodika/standard: EVS-EN ISO 16032:2024, Akustika. Hoonete tehnoseadmetest ja hoones toimuvast tegevusest tuleneva helirõhutaseme mõõtmine. Inseneritehniline meetod		
Kasutatud mõõtevahendid: Quest Technologies, Sound level meter 2100, sn: DAD020002, kalibr. nr.ATLC-25/0308, kuup: 23.04.2025		

Müra mõõtmised ruumides on teostatud vastavalt standard „EVS-EN ISO 16032:2024, Akustika. Hoonete tehnoseadmetest ja hoones toimuvast tegevusest tuleneva helirõhutaseme mõõtmine. Inseneritehniline meetod“ nõuetele

SELETUSKIRI

1. Ruumide mürataseme mõõtmised on teostatud 27.12.2025 kell 16:00-16:30.



Mõõtetulemuste nr: M2525		MÜRATASEME MÕÕTMINE						
Objekt: Korter				Mõõtis: Genner Niineorg				
Aadress: Vormsi tn 18 korter 76								
Kasutatud metoodika/standard: EVS-EN ISO 16032:2024, Akustika. Hoonete tehnoseadmetest ja hoonetes toimuvast tegevusest tuleneva helirõhutaseme mõõtmine. Inseneritehniline meetod								
Ruum	Mõõtekoht	Mõõtmine	Ekvivalent tase (dBA)	Max tase LpAmax (dBA)	Min tase LpAmin (dBA)	Taustmürast tulenev parandus(dBA)	Arvutuslik müra tase L (dBA)	Lubatud müra tase (dBA)
1k								
15	1	Müra	31.2	31.4	31	-3	28.2	35
14	2	Müra	31.0	31	31	-3	28.0	30
13	3	Müra	30.8	31	30.5	-3	27.8	30
11	4	Müra	31.0	31	31	-3	28.0	35
10	5	Müra	31.0	31	31	-3	28.0	35
9	6	Müra	30.9	31	30.8	-3	27.9	30
8	7	Müra	30.0	30	30	-3	27.0	30
7	8	Müra	30.0	30	30	-3	27.0	30
6	9	Müra	30.5	31	30	-3	27.5	35
5	10	Müra	30.0	30	30	-3	27.0	35