



TINGMÄRGID

Projekteeritud maasisene multitoru

Märkused

1. Ühisriputuse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terveisanguni ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
3. Ühisriputuse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumisel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Rõigimaanteedehelate puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergiliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutavas ulatuses gabitari vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24073G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Kontrollis	Marek Uiboupin
Projekteeris	Rasmus Valli