

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama siseneva reovee ja heitvee analüüside tulemused 2023. aastal

	BHT7 sisse	BHT7 väljuv	KHT Cr sisse	KHT CR väljuv	HA sisse	HA väljuv	Üld/P sisse	Üld/P väljuv	Üld/N sisse	Üld/N väljuv	pH sisse	pH väljuv	SO4 sisse	SO4 väljuv
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	pH ühik	pH ühik	mg/l	mg/l
Suurim lubatud sisaldus		15		125		15		0,5		10				
02.01.2023	170	3,5			75	7,2								
05.01.2023	270	4,1	299	58	420	7,1	4,38	0,44	39,4	6,36	7,70	7,69	98	68
09.01.2023	191	3,9			232	5,5	5,5	0,22	53,3	13,4	7,7	7,32		86
12.01.2023														
16.01.2023	66	4,5			164	15,0								
19.01.2023	150	3,5	304	52	326	9	3,5	0,35	29,1	8,24	7,8	7,55		93
23.01.2023	181	2,7			752	3,6								
26.01.2023	166	8,8			134	13,0	3,5	0,7	36,1	11	7,5	7,7		111
30.01.2023	411	5,6			551	9								
jaanuar	201	5	302	55	332	9	4,22	0,43	39,48	9,75	7,68	7,57	98	90
02.02.2023	151	6,2	614	86	112	7,6	4,55	0,357	32,1	11,1	7,6	7,45	56	74
06.02.2023	231	4,7			139	7								
09.02.2023	341	6,1			688	12	7,25	0,404	53,5	12,1	7,8	7,45		110
13.02.2023	181	1,7			222	5								
16.02.2023	421	2,6			424	5	8,5	0,184	60,0	5,10	7,8	7,6		107
20.02.2023	231	2,8	468	72	464	7,4	5,03	0,176	44,2	10				
23.02.2023	241	7,6			130	9					7,5	7,50		92
27.02.2023					701	4								
veebruar	257	5	541	79	360	7	6,33	0,28	47,45	9,58	7,68	7,50	56	96
02.03.2023	311	3,5	635	64	504	9,8	7,13	0,22	53,8	4,04	7,20	7,7	64	82
06.03.2023	280	3,4			216	9								
09.03.2023	650	6,2			761	6,4	6,75	0,23	51,2	5	7,3	7,3		117
13.03.2023	380	4			941	7,4								
16.03.2023	660	5,1	1942	47	245	2,9	3,55	0,25	33	6,24	7,5	7,4		86
20.03.2023	181	3,2			481	7,0								
23.03.2023	270	5,2			1039	3,6	5,58	0,14	40,1	5,02	7,7	7,3		89
27.03.2023														
30.03.2023	251	2,3			203	3	5,8	0,19	42,7	4,37	7,6	7,6		77
märts	373	4	1289	56	549	6	5,76	0,21	44,16	4,93	7,46	7,46	64	90
I kvartal	277	4	710	63	414	7	5,44	0,30	43,70	8,09	7,60	7,51	73	92
03.04.2023	240	3,4			255	3								
06.04.2023	481	3,7	1162	48	983	3	7,10	0,220	47,5	2,3	7,6	7,7	136	94
10.04.2023	371	3,5			821	4								
13.04.2023	420	4,7			869	6	7,75	0,31	54,5	4,62	7,8	7,8		103
17.04.2023	331	1,4			678	0								
20.04.2023	441	3,2	1184	58	593	4,4	8,38	0,15	62,4	8,52	7,5	7,9		114

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama siseneva reovee ja heitvee analüüside tulemused 2023. aastal

	BHT7 sisse	BHT7 väljuv	KHT Cr sisse	KHT CR väljuv	HA sisse	HA väljuv	Üld/P sisse	Üld/P väljuv	Üld/N sisse	Üld/N väljuv	pH sisse	pH väljuv	SO4 sisse	SO4 väljuv
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	pH ühik	pH ühik	mg/l	mg/l
Suurim lubatud sisaldus		15		125		15		0,5		10				
24.04.2023					678	4								
27.04.2023	380	3,3			222	2,7			71,4	6,9	7,70	7,4		106
aprill	381	3	1173	53	637	3	7,74	0,23	58,95	5,59	7,65	7,70	136	104
04.05.2023	761	3,4	1668	104	2051	4,0	12,2	0,23	89,5	6,94	7,7	7,85	134	83
08.05.2023	1061	5,3			901	5,9								
11.05.2023														
15.05.2023	381	8,6			499	19,0								
18.05.2023	561	4	818	61	991	4,6	7,6	0,46	82	3,08	7,9	7,8		119
22.05.2023	331	1,8			754	5,5								
23.05.2023	301													
24.05.2023	821													
25.05.2023	621	4,1			1075	20,0	17,2	0,26	105	5,88	7,8	6,65		104
26.05.2023	660													
27.05.2023	421													
28.05.2023	301													
29.05.2023	351	2,3			143	2,5								
mai	548	4	1243	83	916	9	12,33	0,32	92,17	5,30	7,80	7,43	134	102
01.06.2023	581	3	1068	50	477	2,5	11,3	0,195	79,1	4,66	7,6	7,6	144	98
05.06.2023	420	1,4			424	3,7								
08.06.2023	901	4			406	4,0	9,2	0,318	78,5	3,34	7,2	8,2		86
12.06.2023	471	8			668	9								
15.06.2023	800	6,6			458	8	11,8	0,464	75,4	2,86	7,5	8,1		85
19.06.2023	261	7	928	52	391	7	13,5	0,25	93,5	3,44	8,1	7,6		
22.06.2023					275	2								
26.06.2023														
29.06.2023	431	3,3			164	4	11,1	0,820	79,6	2,64	8,16	7,95		86
juuni	552	5	998	51	408	5	11,38	0,41	81,2	3,39	7,71	7,89	144	89
II kvartal	493	4	1138	62	654	6	10,49	0,32	77,4	4,76	7,72	7,67	138	98
03.07.2023	241	4,6			461	13,0	11,2	1,14	86,5	6,3				
06.07.2023											7,7	7,70		96
10.07.2023	410	2,7			349	3,4	9,4	0,2	74,2	6,25				
13.07.2023											7,20	7,45		111
17.07.2023	920	10			819	10								
20.07.2023	781	3,2	1582	77	1419	7,0	16,7	0,29	84,5	7,64	8	7,8	94	79
24.07.2023	581	6,6			437	11,0								
27.07.2023	241	12	345	62	249	7,0	10,8	0,13	74,9	6,48	8	8		67

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama siseneva reovee ja heitvee analüüside tulemused 2023. aastal

	BHT7 sisse	BHT7 väljuv	KHT Cr sisse	KHT CR väljuv	HA sisse	HA väljuv	Üld/P sisse	Üld/P väljuv	Üld/N sisse	Üld/N väljuv	pH sisse	pH väljuv	SO4 sisse	SO4 väljuv
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	pH ühik	pH ühik	mg/l	mg/l
Suurim lubatud sisaldus		15		125		15		0,5		10				
31.07.2023	311	4			554	13,0								
juuli	498	6	964	70	613	9	12,01	0,44	80,0	6,67	7,73	7,74	94	88
03.08.2023	370	5,3	727	79	579	15,0	7	0,31	74,1	12	7,8	7,95	74	65
07.08.2023	351	1,6			426	6,0	8,5	0,45	68,3	9				
10.08.2023	451	17			528	20,0					7,6	7,55		79
14.08.2023	631	13,0			559	20,0								
17.08.2023	480	10			499	17,0	13,4	0,3	70,5	5	7,3	7,8		95
21.08.2023	390	9,1			234	13								
24.08.2023	420	8,1	682	68	279	12,0	8,33	0,36	66	6,6	7,6	7,5		114
28.08.2023	411	6,1			561	3								
31.08.2023											7,6	8		
august	438	9	705	74	458	13	9,3	0,36	69,725	8,15	7,58	7,76	74	88
04.09.2023	221	8,6			249	5								
07.09.2023	350	6,2	780	66	394	12,0	6,13	0,353	60,8	9,98	7,5	7,90	128	114
11.09.2023	470	18			474	3,6								
14.09.2023	380	17			746	14	7,35	0,325	49,6	10,50	7,5	7,50		102
18.09.2023	381	5			473	7								
21.09.2023	321	4,7	761	77	785	10	6,43	0,358	44,9	10,20	7,70	7,90		91
25.09.2023	190	7,9			215	18,0								
28.09.2023	251	3,5			323		8,63	0,213	57,4	9,03	8	8,1		98
september	321	9	771	72	457	10	7,14	0,31	53,18	9,93	7,68	7,85	128	101
III kv	419	8	813	72	509	11	9,49	0,37	67,64	8,25	7,66	7,78	99	93
02.10.2023	301	5,6			476	12,0								
05.10.2023	291	6,6	881	61	577	9	9,70	0,358	49,8	9,01	8	8,1	130	93
09.10.2023	171	4,6			309	10								
12.10.2023	351	3,9			721	10	5,18	0,435	43,5	11,4	7,7	7,8		85
16.10.2023	221	3,8			418	14								
19.10.2023	251	6,6	628	64	229	9	4,63	0,356	36,4	5,82	7,80	7,85		98
23.10.2023	240	5,8			273	13								
26.10.2023	301	10			205	13	6,6	0,239	48,8	13,7	7,9	7,8		89
30.10.2023	350	4,9			328	11								
oktoober	275	6	755	63		11	6,52	0,35	44,63	9,98	7,85	7,89		91
02.11.2023	291	9,7	330	60	259	9	3,58	0,18	38	12,00	7,7	7,65	118	92
06.11.2023	171	12			194	6								
09.11.2023	211	16		116	193	13	6,78	0,360	38,4	7,9	7,70	7,65		99
13.11.2023														

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama siseneva reovee ja heitvee analüüside tulemused 2023. aastal

	BHT7 sisse	BHT7 väljuv	KHT Cr sisse	KHT CR väljuv	HA sisse	HA väljuv	Üld/P sisse	Üld/P väljuv	Üld/N sisse	Üld/N väljuv	pH sisse	pH väljuv	SO4 sisse	SO4 väljuv
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	pH ühik	pH ühik	mg/l	mg/l
Suurim lubatud sisaldus		15		125		15		0,5		10				
16.11.2023	541	22			235	23	9,13	0,3	45,4	6,3	7,5	7,65		85
20.11.2023	281	4			195	8,0								
23.11.2023														
27.11.2023	251	4,0			283	7								
30.11.2023	451	7,3	1151	97	298	8	7,83	0,46	58,8	7,12	7,5	7,5		99
november	314	11	741	91	237	11	6,83	0,33	45,15	8,33	7,60	7,61	118	94
04.12.2023	291	3,5			727	7,0								
07.12.2023	351	5,2	771	99	716	5,6	9,05	0,27	54,6	8,18	7,8	7,55	130	88
11.12.2023	300	3,4			538	7,3								
14.12.2023	540	4,1	898	69	444	6,4	8,7	0,25	53,6	10,7	7,7	7,65		94
18.12.2023					523	24,0								
21.12.2023	371	5,8			614	6	5,4	0,36	38,4	11,1	7,9	7,85		86
28.12.2023	171	3			381	15					7,8	7,9		69
detsember	337	4	834,5	84	563	10	7,72	0,29	48,87	9,99	7,80	7,74	130	84
IV kvartal	309	7	777	79	400	11	7,02	0,32	46,21	9,44	7,75	7,75	124	90