



RAPINA VALLAVALITSUS

Paasteamet
Raua 2
10124, Tallinn
rescue@rescue.ee

Teie 06.12.2024 nr 7.2.3/4330-4
Meie 14.01.2025 nr 7-1/2025/26-3

Rapina linnas Vohandu tn 16 ja Vohandu tn 23 detailplaneeringu kooskolastamine

Rapina Vallavalitsus esitas Paasteametile 24.09.2024 kirjaga nr 7-1/2024/26-1 kooskolastamiseks Rapina linnas Vohandu tn 16 ja Vohandu tn 23 katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse eelnou, millel oli naidatud kavandatav voimalik tugevdatud pinnasega paasteautode ligipaasu koridor planeeritavale ehitisele üle Vohandu tn 18 kinnisasja ja ehitiste louna kuljelt.

Paasteamet keeldus 06.12.2024 kirjaga nr 7.2.3/4330-4 planeeringu kooskolastamisest kuna planeeritavatele ehitistele ei ole tagatud paasteautodele juurdepaasu ehitiste koikidele kulgedele. Lahendamata ja joonistel naitamata paastetehnika olid juurdepaasu voimalused joepoolsele hoone kuljele.

Lahtudes Paasteameti markustest taiendati detailplaneeringu lahendust (pohi- ja tehnovorkudejoonisid ja seletuskirja ptk 3.10.1). Planeeringuga on naidatud voimalik paasteautode ligipaasu koridor kavandatud tootmishoone laane- ja lounakuljele. Pinnas peab koridori ulatuses kuni 25 t kaaluva ja 3,5 m paasteautoga soitmist voimaldama. Lubatud on pinnase tugevdamine (nt killustikuga tugevdatud muruala) voi taitmine paasteautoga ligipaasuks ette nahtud koridori ulatuses.

Juurdepaasu tapne asukoht antakse projekteerimisel. Vohandu tn 18 kinnisasjalt juurdepaasu ei kavandata. Planeeringu seletuskirjas lk 30 on toodud ara nouded/tingimused, millest tuletorje veevarustuse tagamisel tuleb lahtuda.

Rapina Vallavalitsus esitab Paasteametile kooskolastamiseks Vohandu tn 16 ja Vohandu tn 23 taiendatud detailplaneeringu lahenduse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Enel Liin
Vallavanem

Miia Kasearu
7999510, miia@rapina.ee