



PÄÄSTEAMET

Erkki Keldo
Kaitseministeerium
info@kaitseministeerium.ee

Teie 05.08.2025 nr 5-4/25/4

Meie 14.08.2025 nr 7.2-1/4905-3

**Täiendav selgitus PÄA 12.08.2025
saadetud kirjale nr 2-2/4905-1 "Vastus
kooskõlastamiseks saadetud eelnõule" ja
arvamus "Kaitsetööstuspargi riigi
eriplaneeringu kehtestamine Pärnu 1 ala
ja Põhja-Kiviõli ala osas"**

Austatud Erkki Keldo

Kaitseministeerium esitas Päästeametile arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse „Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu kehtestamine Pärnu 1 ala ja Põhja-Kiviõli ala osas“ eelnõu ning 13.08.2025 e-kirjaga esitas Kaitseministeeriumi õigusteeninduse valdkonna juht täiendava selgituskirja. Selles juhitakse tähelepanu sellele, et eelnõu oli Päästeametile saadetud arvamuse avaldamiseks, mitte kooskõlastamiseks. Sellest tulenevalt muudame oma 12.08.2025 kirja nr 2-2/4905-1 ning esitame Päästeameti poolse arvamuse.

Juhime tähelepanu sellele, et ohtlike ja suurõnnetuseohuga ettevõtete koondumine suurendab piirkondade potentsiaalset riski ja toob kaasa vajaduse tõsta kohaliku päästevõimekuse taset vastavusse tekkiva ohutasega. Tulenevalt päästeseaduse § 2 lg 3 nõuetest tähendab, et piirkonnas tuleb suurendada päästevõimekust ja arendada vajalikku taristut, et tagada nõuetekohane reageerimiskiirus ja -võime võimalike ohuolukordade korral. Hetke hinnangul on kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Pärnu 1 ala piirkonnas vajalik tagada vähemalt:

- Päästemeeskonna koosseisu suurendamine – minimaalne koosseis 3 päästjat, kes on alaliselt 24/7 valves ja valmis väljasõiduks 1 minuti jooksul.
- Taristu arendamine – päästekomando olemasoleva hoone ümberehitus või asendamine uue, nõuetele vastava komandoga, mis võimaldab tagada nii laiendatud meeskonna majutuse kui ka tehniliste vahendite hoidmise.

Vajalikud vahendid on 500 000 eurot püsikulu, 5 milj. eurot ühekordne kulu, millest moodustavad:

- Püsivad personalikulud: ca 380 000 eurot aastas.
- Komando ümberehituse või uue hoone rajamise investeering: ca 5 miljonit eurot.
- Uue või renoveeritud komando ülalpidamiskulud: ca 120 000 eurot aastas.

Lisaks eeltoodule teeb Päästeamet ettepanekud riigi eriplaneeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja kaasamiste osas.

1. Kaitsetööstuspargi keskkonnamõju strateegilises hindamises (KSH) on mõjude peatükis (avariiliste juhtumite hindamine) käsitletud nii ohutute kauguste kui ka ohualade määramist. Arvesse on võetud hinnangulised kogused ning käideldavad kemikaalid. Ettevõtete täpne arv, sh käideldavad kemikaalid (k.a lõhkeaine) ja nende kogused selguvad valikpakkumiste käigus. Vähemalt kolm ettevõtet on sellised, mis käitlevad rohkem kui 50 tonni lõhkeainet. KSH on välja toodud, et planeerimisprojekteerimisfaasis rakendub kemikaaliseaduse § 32, et kindlaks teha dominoefekti esinemise võimalused, hinnata, kas suureneb suurõnnetuste riski või selle tagajärgede raskusaste, säilivad ohutuse tagamiseks vajalikud vahemaad käitise ning elamurajoonide jm tundlike objektide vahel ja kas õnnetuse ennetamiseks kavandatud meetmed on piisavad. Kuna käesolevas etapis ei ole võimalik detailsemat hinnangut riskide kohta anda, sh tegevuskohtade lõikes, siis on oluline, et seda teostatakse planeerimisprojekteerimisfaasis nagu on viidatu KSH-s.
2. Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneering kehtestatakse asukoha eelvaliku alusel ja plaanitud on ehitiste ja pargiala tuleohutusega seotud küsimused lahendada projekteerimistingimustega jättes vahele detailplaneerimise etapid. Sellest tulenevalt peab Päästeamet vajalikuks kaasata piirkonna päästekomad projekteerimistingimuste menetlustesse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Rannala
juhataja
Ohutusjärelvalve osakond
Päästeamet

Erti Suurtalu
+372 56568103
erti.suurtalu@paasteamet.ee