



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 29.07.2025 nr 8-4/2464/2025-8

Meie 18.08.2025 nr 7.2-3.4/2460-2

**Tõstamaa aleviku Varbla mnt 12 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Kaido Koppel

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Kobras OÜ poolt koostatud töö nr 2025- 127 Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Varbla mnt 12 kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus viidatud olemasolev veevõtukoht, mis asub aadressil Varbla mnt 24, Tõstamaa alevik, ei ole tuvastatav Maa- ja Ruumiameti kaardirakendusel ning ei ole kantud ehtisregistrisse.
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Palun esitada asendiskeem, kus on kajastatud olemasolev nõuetele vastav veevõtukoht ning selle kaugus planeeritavatest ehitistest.

Varjumiskoha nõunik Jaanus Ots on andnud omapoolse arvamuse: „Tõstamaa piirkonna elanike ohutuse tõstmiseks on soovituslik rajada kaubandushoone alla avalik varjend või varjumiskoht.“

Päästeameti Lääne päästekomando koostööstamise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

Lääne päästekomando

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee