

**LC2771 Roheline tn 42, Tapa linn kinnistu liitumine  
 madalpingel, Tapa vald, Lääne-Viru maakond**

Projekti kood: LC2771

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi MP Building OÜ			Isiku- või registrikood 14644480
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Müüriku küla, Vaarikmäe	Sihtnumber 46220	Maakond Lääne-Viru maakond
	Telefon 5647 7469	e-post Katrin.MPBuilding@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Katrin Pikki		
	Telefon 5647 7469	e-post katrin.pikki@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Roheline tn 42 Tapa linn Tapa vald Lääne-Viru maakond	Möötepunkti ID 38ZEE-00801977-P
Tarbijaskoht Eramu	Katastriüksuse number 79101:015:0020

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	TAPA 110/35/10	Mini:TAP	Roti:(Tapa)	F3:Roti:(Tapa)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooremisener, Tauri Mihklepp +372 5627 8252 tauri.mihklepp@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja				
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teistest asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Tihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble NIS-is/Unity-s:" 479776 plaan"			

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	AXPK.4x50mm <sup>2</sup> - 45m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC - 1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, paigaldus sokliil, 1-kohaline	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	1tk, PK - 3x20A	

## Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil [info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee). Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad [https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevotest/tutvustus/failid/el\\_volitatud\\_tootlejad.pdf](https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevotest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf) (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Planeeritud lahendus ei vasta kehtestatud detailplaneeringule, kuna tulenevalt võrgu konfiguratsioonist ehitatakse detailplaneeringus ette nähtud lahendus välja osaliselt / detailplaneeringus ette nähtud lahendus ei ole optimaalne / liitumistaotlus(ed) on esitatud detailplaneeringus ette nähtust erinevale võimsusele.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolale kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

## Lisa 2:

## LC2677

1. Projekteerida ja ehitada Roheline tn 42, Tapa linn kinnistu piirile 1-kohaline liitumiskilp paigaldusega sokliil tunnusega LK233700.
2. Liitumiskilbi LK233700 toide projekteerida ja ehitada AMKA.3x25+35 ÕL mastilt tunnusega M24 ja AXPK.4x50 mm<sup>2</sup> maakaabliga, maakaabelliini tunnus MPL434926.
3. Maakaabel paigaldada kaitsetorusse.
4. Fiider on F3:Roti:(Tapa).
5. Liitumiskilp LK233700 komplekteerida PLC arvestiga ja peakaitsmega PK=3x20A.

## Lisa 3:

AS\_479776.dxf, AS\_479776.pdf

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Tauri Mihklepp	22.10.2024

Tingimärgid	Värvid
<ul style="list-style-type: none"><li>- õhuliin</li><li>- maakabel</li><li>- side õhukabel</li><li>- side maakabel</li><li>- sidekapp (FCP)</li><li>- sideautuskip (FAT)</li><li>- sidevõrgu LP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- komplektalajaam</li><li>- mastalajaam</li><li>- kioskialajaam</li><li>- haruklip</li><li>- laotuskip</li><li>- liitumisklip</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- projekteeritav madalpinge</li><li>- projekteeritav keskpinge/</li><li>- olemasolev sidevõrk</li><li>- projekteeritav sidevõrk</li><li>- olemasolev madalpinge</li><li>- olemasolev keskpinge</li><li>- demonteeritav võrk</li><li>- kinnistu piir</li></ul>

