

Erik, Aap

From: Taivo Surva <taivo.surva@politsei.ee>
Sent: reede, 14. märts 2025 11:06
To: Erik, Aap
Subject: RE: Parmu sidemasti elektriliitumine, Parmu küla,

Tere
Ülevaadatud ok.
Kontakt Piusa kordon 5252423
Andres Kongo 525 2427
Piki teed pigem 1m, kuna piiri hooldust teostavad masinad on suurema erisurvega, või siis kasutada vastava klassiga toru.

Taivo Surva
Politsei- ja Piirivalveamet
PVO
Projektijuht
53323749
6191172

From: Erik, Aap <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Sent: Thursday, March 13, 2025 9:40 AM
To: Taivo Surva <taivo.surva@politsei.ee>
Subject: RE: Parmu sidemasti elektriliitumine, Parmu küla,

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Piiririba kommunikatsioon teadaolevalt tööde alasse ei jää, seega ma neid ka oma asendiplaanil ei kajasta. Keskpinge kaabli paigaldussügavus teostusjoonisel on 1,19m tee ääre.
Saadan üle vaatamiseks ja kooskõlastamiseks Parmu sidemasti liitumise asendiplaani. Käin uuel nädalal koha peal üle ka vaatamas, et päris kusagile puusse ei läheks. Kellega peaksin Luhamaa kordonist kokku leppima piiri ääres käimise? Panin praegu kaablitrassi tee servast eemale, et tee äärt ei lõhutaks kaevetööde käigus. Kas piki teed lahtisel kaevel 0,8m sügavust on piisav või peaks ette nägema rohkem?

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon

Aap Erik
Kagu piirkonna
Välisvõrkude vanemprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605
Mob +372 5309 0199
a.erik@leonhard-weiss.com

<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadete tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

From: Taivo Surva <taivo.surva@politsei.ee>
Sent: kolmapäev, 12. märts 2025 19:17
To: Erik, Aap <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Subject: RE: Parmu sidemasti elektriliitumine, Parmu küla,

Tere
Minu teadmise kohaselt 1,2m -ni ei mindud. Aga kindlam ilmselt 1,5m

Taivo Surva
Politsei- ja Piirivalveamet
PVO
Projektijuht
53323749
6191172

From: Erik, Aap <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Sent: Wednesday, March 12, 2025 10:19 AM
To: Taivo Surva <taivo.surva@politsei.ee>
Subject: Parmu sidemasti elektriliitumine, Parmu küla,

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Meile tuli töösse üks liitumistöö projekteerimine Vene piiri ääres. Tegemist Parmu sidemast-i maaüksuse elektriliitumisga (69801:001:1228). Liitumise lahendamiseks on ette nähtud uue kaabli rajamine olemasolevast alajaamast, mis on mõeldud piiririba liitumiseks (paigaldatud projektiga LL2401). Ortofoto järgi on seal lähedal olev tehnola ja ligipääsuteed valmis ehitatud. Kas selle piirkonna kohta on olemas ka näiteks teostusjooniseid tee ja tehnovõrkudele, et tee alt läbi puurimisel neid ei vigastataks. Kui info väljastamine ei ole võimalik konfidentsiaalsuse tagamiseks, siis kas teekatte all peaksime hoidma sügavust 1,2m või pigem 1,5m?

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon

Aap Erik
Kagu piirkonna
Välisvõrkude vanemprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605
Mob +372 5309 0199
a.erik@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).