



Tingmargid asendiplaanil:

- Proj. keskpinge kaabitrass kaabikaitsetorus
- Proj. 0.4 kV kaabitrass kaabikaitsetorus 3lk
- Proj. 0.4 kV kaabitrass kaabikaitsetorus 2lk
- Proj. 0.4 kV kaabitrass kaabikaitsetorus 1lk
- Proj. 0.4 kV ripplekaabel
- Proj. kaabitrass kinnisel meetodil
- Proj. puurimiskaevik
- Proj. alajaam
- Proj. muhv
- Ol. olev 0.4kV ohuolin
- Ol. olev sidetrass
- Dem. ohuolin
- Haljasala taastamine ~13x12+26=51m²
- Kruuskatte taastus ~27m²
- Asfaltkatte taastamine ~72x77=149m²
- Pinnaskattega tee taastus ~15m²
- Katastrirakuse piir

Märkused:

- Enefit Connect OÜ projekteeirimisülesanne nr II1761.
- Kaabelite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumente nimekirja vt. seletuskirjast.
- Erne ehitustööde algust kaabitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
- Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmestaja joonistelt.
- Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht koostöös maamanageriga.
- Pärast kaevetööd taastada endine olukord ning korradada ehitusjälg.
- Pinnase täitmise arvestada hilisemat vajumist, tagasilüüdatav pinnas tihendada.
- Lähemal kui 2.0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
- Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr 8389G, 09.08.2022)

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastrirakuse piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud
piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Tellij:	Enefit Connect OÜ	Address:	Päevallik 2-2, Ülenurme Tartu maakond, 61714 TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 55341119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev:	02.09.2022
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investering, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, II/161. Tööprojekt	Projector:	Jaanus Koger (5674 3238)	Töö nr:	22-60
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontroll:	Jaanus Kaldjo	Joon nr:	010