



PÄÄSTEAMET

Kristiina Ott-Rätsepp
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

09.01.2026 nr 7.2-3.1/7336-2

**Suurupi külas Vana-Klooga mnt 31
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kristiina Ott-Rätsepp

Päästeamet palub täpsustada Suurupi külas Vana-Klooga mnt 31 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu esitatud seletuskirjas tule tõrjerveevarustuse punktid lähtudes viidatud Sim määrusest 10 „**Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord**“ (nt.: veevõtukoha kaugus ehitisest , mahuti maht).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtsuk
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee