



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 03.10.2024 nr 6-2.1/3622

Meie 18.10.2024 nr 7.2-3.4/6347-1

**Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute DP  
tuleohutuse osa kooskõlastamisest  
keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr DP 2-23 Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmistel põhjustel:

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Planeeringu joonisel veevõtukoht asub nõva taga. Kuidas tagatakse päästetehnika juurdepääs hüdrandile? Hüdrant ei tohi olla teeservast kaugemal kui 2,5 meetrit.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@rescue.ee