Kanalisatsiooni pikiprofiil KS1-3



Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KS-20	KS-20a	KS-21 (õhuerald.kaev)	KS-22	KS-23	KS-24	KS-25	KS-26	KS-27	KS-28	KS-29	KS-30	KS-31	KS-32
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.85	33.85	37.00	35.25	36.25	34.60	33.80	35.80	35.80	35.50	36.11	36.13	36.60	35.88
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.85	33.85	37.00	35.25	36.25	34.60	33.80	35.80	35.80	35.50	36.11	36.15	36.60	35.88
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	31.89	31.89	35.04	33.24	31.55	31.55	31.55	31.55	33.84	33.54	34.15	34.19	34.64	33.92
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.96	1.96	1.96	1.96	4.70	3.05	2.25	4.25	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
LANG														
PIKKUS (m)	0.000	12.6	0.029	108.1	73.0	0.025	41.3	0.041	0.000	40.3	0.066	34.9	87.1	0.003	0.008	78.3	0.003	2.3	0.008	49.2	0.003	14.6	0.008
TORU LÄBIMÕÕT										160 - 541,7m													
TORU ALUS																							
VAHEKAUGUSED (m)	12.6		108.1		73.0		41.3		17.8	8.0	14.5		34.9		87.1		78.3		2.3		49.2		14.6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1	KS1

Proj. survetorustik Ø160, PN10 paikneb hulsterrus Ø250, PN10

Proj. survetorustik Ø160, PN10 paikneb hulsterrus Ø250, PN10

MÄRKUSED:

1. Mõõtmed vt. joonis VKV-4-06.
2. Proj. survekanalisatsiooni torustikul ei tohi olla suuremaid nurki kui 45°.
3. Projekteerimistöödel on arvetatud Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojektiga (AS Teede Tehnokeskus, töö nr. 107/05). Juuliku-Tabasalu tee (11420 Saku-Laagri tee) on perspektiivne 2+2 maantee, mille osas on Transpordiameti arendushuvi. NB! Proj. torustikud on ette nähtud rajada riigitee maaüksusel minimaalselt 2,0m olemasolevate ja perspektiivsete kraavide põhjast.

	1				
MUUTJA	MUUTATUD KINNITUS			TÄHTAJ	ALLKIRI

Merindorf OÜ
Tammsaare tee 47, 11316
Tallinn, Estonia
tel/fax: Maarius Consult OÜ

TÖÖ nr. 023019

JOONISE NR. VKV-4-08

Projekteerimise staadium: PP

Objekti aadress: Vanamõisa küla, Koidu küla, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa

Joonise nimetus: Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiil KS1-3.

MÕÕTKAVA: 1:500 1:50

Ins	R.Mugamäe	
Proj.Juht	R.Mugamäe	
Koostatud / Kontrollid		12.09.2024