

Narva Tuletõrjeühing
Reg nr. 80015599
20308 Malmi 1, Narva
e-mail: mtunarva@gmail.com
tel. 35 92566, +372 55556800.

AKT

Tuletõrjesisevesikute tehnilise seisukorra kontrollakt

Objekt: Hoone Malmi 5a 4, 20309 Narva.

Sotsiaalabiamet, reg. kood 75009148

Mõõtmisaeg: 29.01.2020.a.

Katsemeetod:

Siseministri 30. Augusti 2010.a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. 15 Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoiud tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 17 Voolikusüsteemi kontroll, hooldus ja andmete säilitamine. Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhendatakse standardiseeria:

- 1) EVS-EN 671 (EVS-EN 671-3:2009 Paiksed Tulekututussüsteemid. Voolikusüsteemid Osa 3: Poljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus.) nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.
- 2) EVS 812-6: EHITISTE TULEOHUTUS Osa:6 Tuletõrje veevarustus.

Veetoide: Narva Vesi ühisveevärgist.

Käivitamine: Süsteemi rakendamine toimub ainult tuletõrjeventiili avamise puhul.

Katsetus: Kontrollitud oli 4 tuletõrjekappi. Voolikute läbimõõt 51 mm (lamevoolikud). Joatoru PWh-52/D13-150, uus tüüpi. Paigaldatav voolikusüsteem on varustatud järgmise teabega:

- 1) Valmistamise aasta;
- 2) Vastava standardi number;
- 3) Maksimaalne töö rõhk;
- 4) Vooliku pikkus ja läbimõõt;
- 5) Joatoru suudme läbimõõt

Vooliku süsteemi katsetamise protokoll

Teostatud vee käivitamine ja rõhu kontrollimine tuletõrjekraanides.

Vesi süsteemis on. Maksimaalne veerõhk tuletõrjekraanides on 3,5 bar, nimelt:

TK 1 - 3,5 bar, lateks voolik pikkusega 20 m, läbimõõt 51, komplekteeritud joatoruga PWh-52/D13-150, uus tüüpi.

TK 2 – 3,0 bar, lateks voolik pikkusega 20 m, läbimõõt 51, komplekteeritud joatoruga PWh-52/D13-150, uus tüüpi.

TK 3 – 3,0 bar, lateks voolik pikkusega 20 m, läbimõõt 51, komplekteeritud joatoruga PWh-52/D13-150, uus tüüpi.

TK 4 – 3,0 bar, lateks voolik pikkusega 20 m, läbimõõt 51, komplekteeritud joatoruga PWh-52/D13-150, uus tüüpi.

Saadud tulemused:

Jrk	Tulemused / Kapi nr	1	2	3	5						
1	Kustutupaigaldis on ilma kahjustuseta ja sellele on vaba juurdepääs	+	+	+	+						
2	Kasutujuhend on arusaadav ja loetav	+	+	+	+						
3	Asukoht on selgelt tähistatud	+	+	+	+						
4	Seinale paigaldamise kinnitused on sobivad ja kindlalt kinnitatud	+	+	+	+						
5	Veevool on ühtlane ja küllaldane	+	+	+	+						
6	Vooliku ulatuses ei avaldanud märke pragunemisest, väändumistest või muudest kahjustustes	+	+	+	+						
7	Vooliku ja liitmiku vahelised kinnitused on õiget tüüpi ja turvaliselt kinnitatud	+	+	+	+						
8	Kapil ei ole kahjustusi ja kapiuks avaneb vabalt	+	+	+	+						
9	Joatoru on õiget tüüpi ja kergesti käsitletav	+	+	+	+						

Vatstavalt EVS-EN 671 - 3:2009 Paised Tulekustutussüsteemid „Voolikusüsteemid“ p.6.2
Voolikute perioodiline kontroll ja hooldus: **Kord 5 aasta jooksul tuleb kõik voolikud survestada maksimaalsel töö rõhul.**

Märkused:

Asendage 4 tuletikabiinis 4 kuulventiili 50-millise läbimõõduga tuuleklappidega.
Järgmine voolikusüsteemi kontroll ja hooldus toimub: **jaanuar 2020. a.**

Tööd teostas: Aleksandr Šustov



Tellijä esindaja: