



Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 09.05.2025

Meie 20.05.2025 nr 7.1-2/25/7723-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, 2700147 Sikassaare tee // 2700148 Metalli tee // Erea // Mõisa (0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi, liitumiskilbi paigaldus) tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 486834) Tehnovõrk kavandatakse riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare tee km 1,80 kaitsevööndisse (2700147 Sikassaare tee alguses, KOV haldusalas) Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

1. On koostatud „Riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare km 0,0-1,815 rekonstrueerimine“; PÕHIPROJEKT Kuressaare linn, Sikassaare küla; Saaremaa vald; Saare maakond REAALPROJEKT OÜ töö nr P22061
2. Elektriprojekti koostamisel tuleb aluseks võtta pl nimetatud töö.
3. Tehnovõrgu ristumine Sikassaare teega teostada kinnisel meetodil.
4. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses.
5. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks

Juhime tähelepanu, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhendada majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste taotlus, ELV lähteülesande asendiplaan

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee