

Kütusekomponendi kergfraktsiooni kvaliteedinäitajad

Näitaja	Katsemeetod*	Nõue
Destilleerunud osa 210 °C juures	EVS-EN ISO 3405 ASTM D 86	> 90 %
Vesiniksulfiidisisaldus, mg/kg	UOP 163 IP570	≤ 2
Korrosiivsus, määratud vaskpladikatsel (3 h temperatuuril 50 °C)	EVS-EN ISO 2160 ASTM D130	Klass 1
Väävლისaldus, massi%	EVS-EN ISO8754 EVS-EN ISO 14596 EVS-EN ISO 13032 EVS-EN ISO 20846 EVS-EN ISO 20884 EVS-EN ISO 8754	≤ 0,9
Veesisaldus, massi%	ISO 3733 EVS-EN ISO 12937	≤ 0,1
Mangaanisisaldus, mg/kg	ICP-OES, AAS ICP-MS	< 5,0
Välimus		Läbipaistev ja selge
PCB-sisaldus, mg/kg**	Standardisari EVS-EN 12766	< 1

* Või muu standarditele vastav samaväärne analüüsimeetod.

** PCB-sisaldus loetakse nõuetele vastavaks, kui katsemeetodit EN 12766 kasutades saadakse analüüsi tulemuseks „väiksem kui 1 mg/kg“.