

**Põlispuu Haimre küla Märjamaa vald Rapla maakond,  
 Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel**

Projekti kood: LC1227

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Semjonov, Aleksei			Isiku- või registrikood 38105230330
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, E. Vilde tee, 138-6	Sihtnumber 12614	Maakond Harju maakond
	Telefon 5597 3135	e-post t55973135@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Põlispuu Haimre küla Märjamaa vald Rapla maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00797949-E
Tarbimiskoht Suvila	Katastriüksuse number 50201:001:0254

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 6 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MÄRJAMAA 35/10	TASUJA:MRJ	Männa:(Märjamaa)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Planeerija: Andero Lipping 5446 0594 Andero.Lipping@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	ELV kaitsevööndi järelvalve sektoriga www.elektrilevi.ee eteeninduses. Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 469091			

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	4x120mm <sup>2</sup> - ca. 190m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 arvestikohaga LK soklile - 1tk; PK 3x6A	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“</a>.</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.</li> <li>• Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.</li> </ul>		
<p>Lisa 2:</p> <p>Projekteerida ja ehitada Põlispuu kinnistule 1 arvestikohaga LK soklile. Elektriline ühendus teha liitumiskilpi LK213831.</p> <p>Paigaldada P2P tüüpi arvesti.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_469091.dxf, AS_469091.pdf</p>		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Andero Lipping	11.03.2024